



Textilní zkušební ústav

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.**  
(TEXTILPRÜFUNGSINSTITUT)  
**ZERTIFIZIERUNGSORGAN FÜR DIE PRODUKTZERTIFIZIERUNG**  
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, TSCHECHISCHE REPUBLIK

gibt heraus

dem Hersteller:

**GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, Mladá Boleslav III, Tschechische Republik**

IN: 40767795

## **B E S C H E I N I G U N G**

**Nr.: 17 – 015**

durch die bestätigt wird, dass das Produkt:

### **Reinigungsmatte TOPWELL mit Textileinsätzen**

Aluminium-Lamellenrost mit Textil-Bodenbelag in form Streifen

Materialzusammensetzung Bodenbeläge mit dem geschnittenhaar: 100% Polyamid; Beschichtung PC

entspricht den Anforderungen:

- **EN ISO 13501-1+A1: 2010 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Artikel Nr. 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabelle 2)**

Das Erzeugnis wurde in Übereinstimmung mit den Testmethoden (spezifizierten in den technischen Standards) geprüft:

- EN ISO 11925-2 Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzel- Flammentest
- EN ISO 9239-1 Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen - Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

Tabelle: Niveau der bewerteten Eigenschaften:

Prüfmethode	Eigenschaft	Sollwert Klasse $B_n - s_1$	Festgestellte ert	Bewer- tung
EN ISO 11925-2 Dauer – 15 s	Flammeerweiterung $F_s$	Artikel 12.6 $F_s \leq 150 \text{ mm bis } 20 \text{ s}$	<b>Feuer nicht zu einer Entfernung von mehr als 150 mm verbreitete</b>	<b>E</b>
EN ISO 9239-1	Kritisches Fluss ( $\text{kW.m}^{-2}$ )	Artikel 12.6 $\geq 8,0$	<b>CHF 11,3</b>	<b>E</b>
	Rauch (%.Minute)	Artikel 12.9.2 $\leq 750\%.\text{Minute}$	<b>40,8</b>	<b>E</b>

Legende zur Tabelle: E - entspricht

### **Resultierende Produktklassifikation im Hinblick auf Brandverhalten: $B_n - s_1$**

Die Bescheinigung wird auf Grund des Antrags Nr. COV/17/039 vom 11.01.2017 ausgestellt. Die Unterlage für die Bescheinigung bildet das Prüfprotokoll Nr. AZL 17/0091 herausgegeben von AZL TZÚ in Brno am 10.02.2017. Konkrete Prüfbedingungen und Prüfdetails sind in diesem Prüfprotokoll angeführt.

Die Bescheinigung wurde herausgegeben am: 14.02.2017

Die Bescheinigung ausgestellt:

Gültigkeit der Bescheinigung bis: 28.02.2019

Jitka Paulová  
Zertifizierungsorgan

